



图例

- 配电盘
- 日光灯
- LED灯
- 开关
- 插座
- 空调插座
- 接地

综合管理用房一楼配电平面图 1:100

设备材料一览表

序号	名称	单位	数量	备注
①	配电盘	套	1	
②	电缆	m	245	YJV22-1KV-3*6
③	LED灯	套	15	
④	日光灯	套	10	
⑤	开关	套	15	
⑥	插座	套	7	
⑦	空调插座	套	6	
⑧	壁挂空调	台	5	功率：1P、工作方式：变频
⑨	立式空调	台	1	功率：2P、工作方式：变频

<div><div><div></div><div>河南省正大环境科技咨询工程有限公司</div><div>HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD</div></div></div>				资质等级	环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶段	施工图
				证书编号	A241002671	图别	电气
审定	王翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清漯河杜村寺人工湿地改造提升工程	图号	DQ-05
审核	陈涛	校对	张瑜倩	图名		共	8 张
项目负责人	王翔	设计	杜世顺			日期	2018.05