



- 1、图中尺寸单位以mm计。
- 2、涵管安装时，先在座垫上铺10mm厚1:2水泥砂浆，然后再安装涵管，使涵管平直。
- 3、钢筋混凝土涵管每2m一节，钢筋砼Ⅱ级涵管。
- 4、挡土墙为C20砼，基座为C20砼。
- 5、回填土要分层夯实，涵上填土、挡土墙后回填土压实度不小于0.95。
- 6、施工时保证涵管上部覆土厚度要达到规范要求，并使涵管上部与路面平齐，未详处按有关规范施工。
- 7、每座桥、涵要配烧制烤瓷片制作的标识牌。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级		乙 级	
				证书编号 A141009968			
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目		水 工 部 分		
审 定	任耀武				实 施 阶 段		
审 查	孔德庆		管 涵 设 计 图（1/2）				
校 核	刘向阳						
设 计	胡振兴						
制 图	张素丽						
		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-20