



变压器房剖面图

说明:

1. 图中标注除高程以m计外，其余均以mm计；
2. 综合配电柜--安装于变压器台内，箱底距地面0.3米，箱体尺寸为1600\*1150\*630，外壳采用2.0mm不锈钢，防护等IP33，为室内灰色，配电箱技术标准符合GB7251.1；
3. 每个配电台区均配置DXYZ-1-3防盗报警装置一套；
4. 室内电缆沟盖板与地面盖平；
5. 每台变压器配高压防护套一套、低压防护套一套；
6. 计量箱安装位置可根据实际情况作调整,计量箱外壳应接地。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级 乙 级				
				证书编号A141009968				
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目	水 工 部 分				
审 定	任耀武			实 施 阶 段				
审 查	孔德庆		变压器房设计图5/6					
校 核	刘向阳							
设 计	胡振兴							
制 图	张素丽		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-29