

材料表

序号	名 称	型号规格	单位数量		备注
1	变压器	S11-M 100KVA	台	1	铜芯
3	跌落式熔断器	RW11-10/200A	组	1	一组三个
4	穿墙板		块	1	
5	穿墙套管	CWWL-10/200	只	3	
6	高压防护套		套	1	红绿黄各一只
7	低压防护套		套	1	红绿黄黑各一只
8	综合配电柜		台	1	
9	防盗器	DXYZ-1-3	套	1	可绑定手机
10	计量表箱	不锈钢箱体	个		以实际发生为准
11	相序牌		块	1	
12	安全警示牌		块	1	
13	接地装置	详见图纸	套	1	
14	避雷器	HY5WS-17/50	组	1	一组三只
15	总表箱	含三相四线智能电表(含集中器)	块	1	与当地电力系统匹配
		控制电缆	米	10	与当地电力系统匹配
		分体表箱	个	1	与当地电力系统匹配
16	照明配电箱	PZ-30	套	1	暗装，变压器房照明电缆
17	10KV高压电缆	LGJ-35	米		变压器高压侧

中水电第十一工程局（郑州）有限公司					资质等级		乙 级		
					证书编号A141009968				
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目			水 工 部 分			
审 定	任耀武					实 施 阶 段			
审 查	孔德庆		材 料 表						
校 核	刘向阳								
设 计	胡振兴								
制 图	张素丽								
			比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-35	