



机井剖面图

说明:

1. 本图除井深、地层厚度单位为m外，其它尺寸单位为cm。
2. 井管采用钢筋砼预制管，壁厚35mm,井卡盘用钢板厚度不小于8mm。
3. 井管链接采用焊接。
4. 井管及缠丝要求应满足《混凝土与钢筋混凝土井管标准》SL/154-2013的要求的质量要求。未尽处，请参考《机井技术规范》SL256-2000中的施工要求。
5. 本图为典型机井设计图，机井地质结构图根据项目区现有机井柱状图分析得到,各井数值仅起代表作用,在施工过程中,井深依据含水层埋深、滤水管和实管位置及长度可做适当调整。
6. 滤料采用磨圆度较好的硅质砂填充。
7. 井台周围土方回填要求夯实、达到表面平整。
8. 机井和配电房（柜）外机井的防护设施，应能保护机泵和人畜安全，并设置明显的安全警示标志。
9. 图中未详处按有关施工规范进行。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级		乙 级		
				证书编号A141009968				
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目	水 工 部 分				
审 定	任耀武			实 施 阶 段				
审 查	孔德庆			机井设计图(80m)				
校 核	刘向阳							
设 计	胡振兴							
制 图	张素丽		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-01