

开封市天宇市政工程设计咨询有限公司

施工图设计文件审查意见回复表

工程名称: 马庄东光庄居民组前街路灯照明工程.

第 1 页 共 2 页

|    |    |     |  |     |  |
|----|----|-----|--|-----|--|
| 专业 | 照明 | 审核人 |  | 设计人 |  |
|----|----|-----|--|-----|--|

设计内容基本完善。请仔细参阅市政标准图集，完善设计内容。

存在问题:

一. 设计说明:

1. 设计依据: ①. GJ45-2006 应改为 CJJ45-2015.

②. CJJ89-2001 应改为 CJJ89-2012.

③. 应增加《道路照明用LED性能要求》(GB/T-24907-2010)

④. 应增加《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T-31832-2015)

2. 设计范围: 第三引. "照明配 照明配"?

3. 照明控制系统: 第8项. YJLV-1KV. 电缆 应注意完整.

第9项 3x120W的LED灯为6A熔丝. 本设计中没有用.

二. 图纸目录: 材料表:

1. YJLV-0.6/1KV 5x35 电缆 选择有误.

2. 第9项. 12米灯款号与第五图中不同.

3. 应增加: 扁钢 (环形接地网).

4. 应增加: 扁钢. (单灯接地极).

三. 道路照明配电箱系统图:

1. 5x35 电缆 线径需计算后选定.

回复人:

年 月 日

2. 线用回路有回路吗?.

四. 三相均接接于总图中. YJLV-0.6/1KV 5x35. 线径需计算后选定.

# 开封市天宇市政工程设计咨询有限公司

## 施工图设计文件审查意见回复表

工程名称: 马庄东老居民区前街路灯照明工程,

第 2 页 共 2 页

|   |     |                |  |     |  |
|---|-----|----------------|--|-----|--|
| 专 业   | 照明. | 审核人            |  | 设计人 |  |
| <p>设计内容基本完善。请仔细参阅市政标准图集，完善设计内容。</p> <p>存在问题：</p> <p>五、道路照明平面图：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 缺少平面图、图例。</li> <li>2. 照明配电箱位置不明确。</li> <li>3. 平面图，前后两页的路径不连贯，电缆如何连接。</li> </ol> <p>六、10米、12米单悬臂路灯外形示意图：</p> <p>安装法兰盘大样图 缺少安装孔尺寸。</p> <p>七、路灯基础图：500x500钢板法兰 缺少孔尺寸。</p> |     |                |  |     |  |
| 回复人：  |     | 2018 年 2 月 5 日 |  |     |  |