




出水管构件大样图 1: 20




出水口剖面图 1: 20



出水口平面图 1: 10



管沟开挖大样图 1: 20



地埋管剖面示意图

说明:

1. 图中标注单位除注明外均为毫米。
2. 出水管阀门井详情参考湿陷性黄土地区阀门井图集 (图集号为04SS31-4) 的第五和第六页。
3. 出水管道基础详情参考湿陷性黄土地区给排水管道基础及接口图集 (图集号为04SS31-1) 的第三页、第十二页。
4. 管道接口采用承插式弹性密封圆柔性接口。
5. 地埋管道施工严格按照有关规范进行。
6. 地埋管安装总长度30km。

许昌方圆勘测设计有限公司

审 定	张俊生	建安区农业综合开发工程		设施 阶段	
总 工	张云珍			水工 部分	
审 核	马利平	地埋管工程细部详图			
校 核	张 瑞				
项目负责人	张 瑞				
设计(制图)	张 瑞				
资 质	1141012080	图 号	05	日 期	2017.12