

4.1 投标分项报价表



项目编号：魏都区政府采购中心 WZCG-G2019006-1 号 许昌市公共资源交易中心 JZFCG-G2019051-1 号

项目名称：电器采购

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	72柜机	海尔空调 KFR-72LW/24XDA22A	冷暖 3 匹变频空调 额定制冷量 (W)：7250 制冷额定功率 (W)：2390 额定制热量 (W)：9200 制热额定功率 (W)：2900 二级节能 内机噪音 dB(A)：34 (低) 外机噪音 dB(A)：56 含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试	台	69	5890元	406410元	青岛 青岛海尔 空调器有 限总公司
2	35挂机	海尔空调 KFR-35GW/20MCA22A	冷暖大 1.5 匹变频空调 额定制冷量 (W)：3500 制冷额定功率 (W)：980 额定制热量 (W)：4500 制热额定功率 (W)：1235 二级节能 内机噪音 dB(A)：17 (低) 外机噪音 dB(A)：50 含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试	台	33	2890元	95370元	青岛 青岛海尔 空调器有 限总公司

3	10匹空调	海尔空调 KFRd-280LW/730A	冷暖 10 匹定频空调 额定制冷量：28000 (W) 制冷额定功率：9180 (W) 额定制热量：30000 (W) 制热额定功率：9250 (W) 二级节能 含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试	台	12	17700元	212400元	青岛 青岛海尔 空调电子 有限公司
4	直饮水机	好井 HJ-TR0-4	饮水机尺寸：120×56.5×168（8 台） 加宽的 140×56.5×168（2 台） 1. 增压泵 原水泵主要是为预处理后续系统提供充足的动力，使预处理系统各设备能顺利地进行。 工艺参数： （1）流量：1.2m ³ /h； （2）扬程：32m； （3）功率：0.55kw。 2. 炭滤器 其工作原理：活性炭制造工艺包括两个部分——一是脱水，二是活化。由此形成了特有的多孔隙结构，而产生巨大的表面积，具有强大的物理吸附能力。此外，在活化工程中，活性炭表面的活性部分形成了一些含氧官能团，这些基团使活性炭具有化学吸附和催化氧化还原能力。活性炭过滤器利用自身	台	10	16500元	165000元	济南 山东好景 节能设备 有限公司



许昌市公共资源交易平台
7019759A0CFF4

			4. 加热系统 1) 三相电热胆式加热，自动热交换系统，三火一零一接地。 2) 出水系统，三温一凉。 3) 热胆容量 35L。 4) 防水等级：IPX4					
合 计	大写：捌拾柒万玖仟壹佰捌拾元整		小写：879180元					

投标人（公章） 河南卓扬工程设备销售有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：田彦平



许昌市公共资源交易平台投标专用
7019759A0CFF486EA89A6BBB6C5EC3D9