

北京五合国际工程设计顾问有限公司 变更设计文件通知单

变更号: 建通变-04

共1页 第01页

工程名称	许昌市中心医院新院区 门急诊医技病房综合楼	工程编号	0555-16-0033
建设单位	许昌市中心医院	专 业	建筑
设计单位	北京五合国际工程设计顾问有限公司	日 期	2019年01月30日

- 医技C区电梯C-D5、C-D6; 门诊E区电梯E-D1、E-D2; 门诊F区电梯F-D3、F-D4;
均为医护人员乘客电梯, 所有图纸井道尺寸均能满足国标图集《电梯 自动扶梯 自动人行道》13J304中
乘客电梯安装相关参数要求, 乘客电梯载重量为1000KG。
电梯招标用图 电梯统计表中, 载重量笔误写成1600KG, 现改为1000KG。

以下空白。



审 核		校 对		设 计	
-----	--	-----	--	-----	--