

收件人	Attention	许昌市中心医院领导	日期	Date	2019.7.23
收件单位	Company	许昌市中心医院	抄送	Copy to	
发件人	From	北京五合国际工程设计 顾问有限公司	总页数	Pages	1
事项	Subject	关于许昌市中心医院新院区-变频螺杆式冷水机组设备选型的情况说明			

关于许昌市中心医院新院区 变频螺杆式冷水机组设备选型的情况说明

根据许昌市中心医院新院区暖通施工图“暖通-05”的设备材料表以及制冷机组负荷在招标中认可的范围要求（上下浮动3%~5%），现对此项目的冷水机组（变频螺杆式冷水机组）负荷浮动范围给予说明：

①变频螺杆式冷水机组，500RT/台（制冷量约1775.7KW），共1台。每台机组的制冷量在450 RT（制冷量约1582KW）~510RT（制冷量约1793.7KW）范围内。要求冷量调节范围为15%~100%。

②同时，1台变频螺杆式冷水机组（小机组）的制冷量与1台离心式冷水机组（大机组）参数参照原设计图纸）的制冷量比值应不小于30%。

须同时满足以上二条，否则将影响系统的运行。

北京五合国际工程设计顾问有限公司
医疗健康事业部
2019年7月23日

